RZUT III-go PIĘTRA


ZAKRES POZA OPRACOWANIEM
Wydzielona strefa ZL IV
BUDYNEK SĄSIADA
STREFA POŻAROWA 11 (ZL)
STREFA POŻAROWA 12 (ZL)
STREFA POŻAROWA 13 (ZL)
PUSTKA SALI
PUSTKA IIPIĘTRA
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ - 35,3 m²
ZABEZPIECZENIE OKIEN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EIS 30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻONE W KLAMKI ANTYPANICZNE I PRZYTRZYMACZE ELEKTOMAGNETYCZNE ZWALNIAJĄCE DRZWI W PRZYPADKU OTRZYMANIA SYGNAŁU Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W MOMENCIE WYKRYCIA POŻARU
DOPROWADZIĆ ŚCIANĘ DZIAŁOWĄ POMIESZCZENIA 3.16 DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 ODDZIELAJĄCA STREFĘ POŻAROWĄ NR 3
PROJEKTOWANY HYDRANT DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁ. 20 m
WINDA DRZWI EI 60
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EIS 30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
ŚCIANA EI 120
ŚCIANA EI 60
ŚCIANA EIS 60
ŚCIANA REI 120
ŚCIANA REI 60
ŚCIANA EIS 90
ŚCIANA EIS 120
ŚCIANA EI 90
ŚCIANA EI 120
ŚCIANA REI 90
ŚCIANA REI 120
ŚCIANA EI 60
ŚCIANA EIS