

RZUT PIWNIC

ZAKRES POZA OPRACOWANIEM
Wydzielona strefa ZL IV

NIEZGODNOŚĆ:
SCHODY ZABIEGOWE
SŁUŻĄCE DO EWAKUACJI

OKNO EI60
LUB DOPROWADZIĆ ZAMKNIĘCIE
OTWÓRU BUDOWLANEGO DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

OKNO EI60
LUB DOPROWADZIĆ ZAMKNIĘCIE
OTWÓRU BUDOWLANEGO DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

PROJEKTOWANY
HYDRANT DN25 Z
WĘZEM PÓLSZTYNNYM
O DL. 30 m

KURTYNA
WEWNĘTRZNA EI60

PROJEKTOWANY
PRZECIWPÓŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

PROJEKTOWANY
HYDRANT DN33 Z
WĘZEM PÓLSZTYNNYM
O DL. 30 m

DOPROWADZIĆ SCIANY
DZIAŁOWE, ODDZIELAJĄCE
STREFY POŻAROWE DO
KLASY ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ REI120

ZAKRES POZA OPRACOWANIEM
Wydzielona strefa ZL IV

DOPROWADZIĆ SCIANY
DZIAŁOWE, ODDZIELAJĄCE
STREFY POŻAROWE DO
KLASY ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ REI120 LUB EI120

DOPROWADZIĆ SCIANY
DZIAŁOWE, ODDZIELAJĄCE
STREFY POŻAROWE DO
KLASY ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ REI120 LUB EI120

NIEZAMUROWANE OKNO

BUDYNEK SĄSIADA -
HOTEL LOGOS

SCHODY

WYKAZ POMIESZCZEŃ – PIWNICA					
Nr	Nr	Nr	Nr	Nr	Powierzchnia
Pomieszczenia	Pomieszczenia	Strefy	Strefy	Pomieszczenia	
KOMÓRKA	-1.1	7,00 m ²	KORYTARZ	-1.49	3722 m ²
KOMÓRKA	-1.2	6,95 m ²	KORYTARZ	-1.50	4,09 m ²
KOMÓRKA	-1.3	7,73 m ²	ROZDZ.	-1.51	7,76 m ²
KOMÓRKA	-1.4	8,28 m ²	SEWERB.	-1.52	5,39 m ²
GARAŻ	-1.5	171,05 m ²	KORYTARZ	-1.53	2,93 m ²
WC GARAŻ	-1.6	12,63 m ²	STOKO	-1.54	5,00 m ²
WC GARAŻ	-1.7	2,75 m ²	MAG.HYDROF.	-1.55	20,28 m ²
MAGAZYN	-1.8	2,97 m ²	WC	-1.56	8,12 m ²
MAGAZYN	-1.9	79,72 m ²	RADIO-MAG.	-1.57	7,89 m ²
MAGAZYN	-1.10	3,50 m ²	WSP.BIBLIOT.	-1.58	7,50 m ²
MAGAZYN	-1.11	17,90 m ²	WSP.ARCHIW.	-1.59	5,38 m ²
MAGAZYN	-1.12	6,30 m ²	WSP.ARCHIW.	-1.60	7,78 m ²
WARSZTAT DZ.	-1.13	8,83 m ²	LAZIENKA	-1.61	3,60 m ²
WARSZTAT KOR.	-1.14	8,51 m ²	PIW. WĘZEL	-1.62	52,14 m ²
WARSZTAT PRL.	-1.15	9,33 m ²	RAZEM:		288,12 m ²
WARSZTAT KOR.	-1.17	38,59 m ²			23,36 m ²
WARSZTAT SPOW.	-1.18	4,32 m ²			0,96 m ²
WARSZTAT SPOW.	-1.19	4,52 m ²			8,12 m ²
WARSZTAT SPOW.	-1.20	7,83 m ²			0,85 m ²
WARSZTAT SPOW.	-1.21	3,88 m ²	POWIEL.	-1.68	11,70 m ²
WARSZTAT SPOW.	-1.22	3,88 m ²	POWIEL.	-1.69	25,40 m ²
WARSZTAT WISŁE	-1.23	1,94 m ²	POWIEL.	-1.70	11,66 m ²
WARSZTAT WISŁE	-1.24	3,18 m ²	POW. SOC.	-1.71	12,07 m ²
RAZEM:		422,62 m ²	POWIEL.	-1.72	7,28 m ²
ZP. GRUPA	-1.25	125,75 m ²	POWIEL. WC	-1.73	1,50 m ²
WARSZTAT SŁZ.	-1.27	37,48 m ²	RAZEM:		110,19 m ²
WARSZTAT	-1.28	26,48 m ²			4,20 m ²
WARSZTAT	-1.29	17,75 m ²	PIW.KORYTARZ	-1.74	17,85 m ²
WARSZTAT	-1.30	20,30 m ²			8,68 m ²
WARSZTAT	-1.31	32,40 m ²			10,80 m ²
WARSZTAT	-1.32	15,37 m ²			1,78 m ²
ARCH. WSP.	-1.33	37,68 m ²			5,59 m ²
ZD. GRUPA	-1.34	21,14 m ²			6,22 m ²
ZD. GRUPA	-1.35	9,87 m ²			1,80 m ²
ZD. GRUPA	-1.36	4,21 m ²			6,48 m ²
ZD. GRUPA	-1.37	2,27 m ²			6,22 m ²
ZD. GRUPA	-1.38	16,54 m ²			1,82 m ²
ZD. GRUPA	-1.39	7,92 m ²			5,16 m ²
ZD. GRUPA	-1.40	28,23 m ²			1,83 m ²
HYDRO-WĘZEL	-1.41	28,23 m ²			13,83 m ²
ZP. GRUPA	-1.42	15,39 m ²			93,61 m ²
ZP. GRUPA	-1.43	8,05 m ²			1,87 m ²
ZP. GRUPA	-1.44	5,40 m ²			1,88 m ²
ZP. GRUPA	-1.45	16,21 m ²			2,66 m ²
WC ZP. GRUPA	-1.46	20,89 m ²			RAZEM:
WC ZP. GRUPA	-1.47	2,90 m ²			53,86 m ²
RAZEM:		498,42 m ²			4,98 m ²
					10,89 m ²
					13,47 m ²
					12,11 m ²
					6,85 m ²
					1,96 m ²
					5,75 m ²
					1,42 m ²
					RAZEM:
					97,12 m ²

LEGENDA:

HP25

HP33

PRZECIWPÓŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE

DOŚCIE EWAKUACYJNE

STREFA POŻAROWA 1 (PM) - 197,4 m²

STREFA POŻAROWA 2 (PM) - 149,8 m²

STREFA POŻAROWA 3 (PM) - 322,6 m²

STREFA POŻAROWA 4 (ZL) - 311,7 m²

STREFA POŻAROWA 5 (PM) - 140,0 m²

STREFA POŻAROWA 6 (PM) - 311,0 m²

STREFA POŻAROWA 7 (PM) - 12,0 m²

STREFA POŻAROWA 8 (ZL) - 159,7 m²

STREFA POŻAROWA 9 (PM) - 40,8 m²

Objekt:	BUDYNEK ZNP W WARSZAWIE przy ul. Smulikowskiego 6/8
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422), §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 105 poz.15)
Opracowali:	mgr inż. Janusz Krajewski Racjonalizacja budowlana w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 54038/RC
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC
Skala:	1:100
Nr rysunku:	3